

石家庄高新区自然资源和规划局 关于石家庄高新区蒸汽管网项目一期工程 郅马路相关路段规划设计方案批前公示通告

我局依石家庄高新区循泰建设项目管理有限公司关于石家庄高新区蒸汽管网项目一期工程项目报建申请，正在审查该规划设计方案。该项目蒸汽管网敷设途经循环化工园区、生物医药园以及电子信息产业园，其中：郅马路（太行南大街-昆仑大街）采用低支架架空敷设，支架顶高出地面 0.75 米，管径为 DN450，总长度为 850 米；郅马路（段干路-燕山大街）支架顶高出地面 0.5 米，管径为 DN450，总长度为 530 米；太行西街（方郅路-郅马路-郅马南路）采用低支架架空敷设，支架顶高出地面 0.75 米，管径为 DN300-DN250，总长度为 730 米；苍岩街（郅马路-郅马南路）采用低支架架空敷设，支架顶高出地面 0.75 米，管径为 DN250，总长度为 320 米。

按照石家庄市自然资源和规划局《城乡规划公示公布管理规定》的有关要求，为广泛听取公众意见，现就该项目规划设计方案进行批前公示[具体公示地点见图示]，相关查询请登录石家庄高新技术产业开发区管理委员会网站（<http://www.shidz.gov.cn/>），公示期限为10天。

如您对石家庄高新区蒸汽管网项目一期工程郅马路相关段建设方案有不同的意见或建议，请于公示期内通过书面或电话形式反馈，并提供身份证及产权证明文件和联系电话，有效意见反馈途径为石家庄高新区自然资源和规划局和郅马镇政府。

附件：石家庄高新区蒸汽管网项目一期工程项目郅马路相关路段平面图

联系电话：石家庄高新区自然资源和规划局	68021862
郅马镇政府	85482432

石家庄高新区自然资源和规划局

2026年6月26日