

建(构)筑物信息一览表

序号	建筑名称	基底面积 (m²)	总建筑面积 (m²)	地上建筑面积 (m²)	地下建筑面积 (m²)	计容面积 (m²)	女儿墙高度 (m)	建筑物高度 (m)	层数	一层层高 (m)	二层层高 (m)	室内外高差 (m)	用途	火灾危险性	建筑分类	耐火等级	结构形式
1	超滤反渗透膜车间	5617.90	8562.91	8562.91	--	12851.00	2.00	18.30	2F	7.00	9.00	0.30	水处理工艺用房	戊类	工业建筑	二级	混凝土框架结构
2	再生水池、再生水泵房及配电间	2630.99	633.60	633.60	--	858.70	0.90	8.70	1F	7.50/10.40		0.30	水处理工艺用房	丁类	工业建筑	地上二级	池体、框架
合计		8248.89	9196.51	9196.51	--	13709.70											

主要经济技术指标表

序号	名称	数量	备注
1	总用地面积 (m²)	15651.889	
2	总建筑面积 (m²)	9196.51	
3	地上建筑面积 (m²)	9196.51	
4	地下建筑面积 (m²)		
5	建(构)筑基底面积 (m²)	8248.89	
6	建筑基底面积 (m²)	4790.54	
7	计容面积 (m²)	13709.70	
8	容积率	0.876	
9	建筑密度 (%)	30.61	
10	建筑系数 (%)	52.70	
11	绿地面积 (m²)	3069.85	
12	绿地率 (%)	19.61	
13	机动车停车位 (辆)	共28辆, 含5个充电桩车位, 1个无障碍停车位	不小于0.3辆/100平米
14	非机动车停车位 (辆)	共184辆, 含92个电动车车位, (46个充电桩)	不小于2辆/100平米

图例	
	用地红线
	围墙线
	新建大门
	出入口位置
	新建厂区道路

设计说明:

- 1、工程用地面积15651.889m²。
- 2、工程建设规模为5万m³/d。
- 3、本图坐标采用国家2000坐标系, 高程采用1985高程系, 图中标注及高程均以米为单位。。
- 4、厂区室外设计地坪标高分别为58.50。
- 5、车行道路宽度4.00米, 道路转弯半径9.00米。
- 6、本项目符合国家相关规范标准。
- 7、本项目符合石家庄市城乡规划管理技术规定。
- 8、本项目符合项目规划条件(编号: GXGD-2026-020)。
- 9、各新建建(构)筑物控制尺寸, 外墙外皮尺寸含保温及饰面层; 坐标为外墙保温交点。
- 10、厂区围墙中心线布置在用地红线内。围墙中心线距离用地红线0.5m。

仅用于公示使用, 详见公示示意点A、B、C(共三个点位)。
2026年10月9日

总平面图 1:500

 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 Central & Southern China Municipal Engineering Design and Research Institute Co., Ltd.		工程名称	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	
工程设计综合资质甲级 A120002024030960		子项	出图专用章	
审定	姓名: 张怡	项目负责人: 王占封	图名	工程设计综合资质甲级。
审核	注册号: 4200125163	校核: 张	设计号	排39220610142030028
项目负责人: 徐峰	有效期至: 2028年02月	制图: 张	图号	SPS0101-001
		专业	工艺	日期: 2026.09